

Свидетельство о приемке

Автоматика САБК-_____ Т_____ заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 4859-002-25331063-2011 и пригодна для эксплуатации.

Данная автоматика предназначена для работы на природном газе низкого давления по ГОСТ5542 с名义альным давлением 1300 Па

МП ОТК

Дата выпуска _____

Подпись лица, ответственного за приемку _____

Контактная информация:

Юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, 10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта, маркетинга и рекламы тел./факс (8422) 25-03-48, 25-03-49

Горячая линия 8-800 333 – 51 – 03

Сервисная служба 8-929-792-94-95


www.sgaz.ru; e-mail: kotel@sgaz.ru



Общество с ограниченной
ответственностью
«СервисГаз»

EAC

Система автоматики безопасности для газоиспользующих установок с газогорелочным устройством



САБК-Т

САБК-ТК

САБК-ТБ

Руководство по эксплуатации и паспорт
САБК-Т 00.00.000 ПС

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации системы автоматики безопасности САБК-Т, САБК-ТК, САБК-ТБ и состоит из следующих разделов, содержащих сведения об автоматике:

Предисловие	3
1 Общие требования	3
2 Назначение	4
3 Комплект поставки	5
4 Технические данные	6
5 Требования безопасности	7
6 Устройство автоматики	7
7 Указания по монтажу	8
8 Обслуживание автоматики	10
9 Порядок работы	10
10 Возможные неисправности и методы их устранения	13
11 Правила транспортировки и хранения	14
12 Гарантийные обязательства	14
13 Права и обязанности потребителя	16
Приложение А. Контрольный талон на установку САБК	23
Приложение Б. Техническое обслуживание автоматики САБК	24
Приложение В. Талон гарантийного ремонта	25
Приложение Г. Акт	27
Свидетельство о приемке	28

Приложение Г

Акт

Составлен «_____» 20__ г.

О проверке автоматики САБК-_____ Т_____ зав. №_____
Изготовленной _____
(дата изготовления)

Установленной на газоиспользующей установке _____
(марка и зав. №)

По адресу _____

1. Описание дефекта _____

2. Причина возникновения дефекта (транспортировка, монтаж, заводской
дефект, нарушение правил эксплуатации и т.д.) _____

3. Заключение _____

Проверку произвел _____
(ФИО, наименование организации)

Лицензия № _____
(кем и когда выдана)

Владелец _____ **М.П.** _____
(подпись) (ФИО, подпись)

Предисловие

Система автоматики безопасности (в дальнейшем «автоматика») энергонезависимое комплексное универсальное малогабаритное устройство, работающее в автоматическом режиме по заданной температуре теплоносителя в системе отопления или по температуре воздуха в отапливаемом помещении (с термодатчиком для конвекторов до 30°C, для банных печей до 120°C), имеет несколько степеней защиты при аварийных ситуациях:

- при перегреве теплоносителя (при наличии датчика предельной температуры);
- при погасании пламени на запальной горелке;
- при нарушении тяги.

Термосильфонный преобразователь температуры с капиллярной трубкой позволяет устанавливать автоматику в удобном для пользователя месте, не ухудшая внешнего вида газоиспользующей установки. Возможность установки автоматики на газовом коллекторе ГГУ и наличие встроенного регулятора давления позволяет выполнять более точную настройку газогорелочного устройства, а также обеспечивает оптимальный тепловой режим работы котла при повышении входного давления газа.

1 Общие требования

1.1 Прежде чем приступить к монтажу и эксплуатации автоматики внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом на автоматику.

1.2 Установку автоматики, ремонт и ввод ее в эксплуатацию у потребителя могут проводить только специалисты газовой службы, имеющие лицензию на проведение данных работ. Эксплуатацию автоматики и уход за ней производят потребитель, прошедший общий инструктаж (с заполнением под роспись Приложения А), а техническое обслуживание и ремонт проводят соответствующие газовые службы (с отметкой в табл. Приложения Б).

Правильно смонтированная и отрегулированная автоматика работает в автоматическом режиме и не требует каких-либо дополнительных мер по поддержанию ее работоспособности.

Правильно смонтированная и отрегулированная автоматика работает в автоматическом режиме и не требует каких-либо дополнительных мер по поддержанию ее работоспособности при выполнении потребителем необходимых правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, однако пользователю **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять работающую автоматику без наблюдения на длительное (более суток) время во избежание:

- выкипания воды (теплоносителя) в газоиспользующей установке при неисправности регулятора температуры теплоносителя;
- замерзании теплоносителя в зимнее время при срабатывании датчиков безопасности с последующим отключением автоматики безопасности.

1.3 При приобретении автоматики необходимо проверить ее комплектность согласно табл.1 и правильность оформления талона гарантийного ремонта (Приложение Г) (наличие штампа торгующей организации и даты продажи). Если отсутствует печать магазина с отметкой о дате продажи, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска автоматики, указанного в разделе «Свидетельство о приемке».

1.4 При нарушении пользователем правил, изложенных в настоящем паспорте, автоматика гарантийному ремонту не подлежит.

1.5 В связи с постоянной работой по совершенствованию автоматики разработчик оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию автоматики, не ухудшающие ее работу, без отражения в настоящем паспорте.

2 Назначение

2.1 Автоматика предназначена для применения в газоиспользующих установках (в том числе отопительных водогрейных котлах по ГОСТ 20548 и аппаратах отопительных по ГОСТ 20219 для конвекторов, банных печей), работающих на природном газе низкого давления по ГОСТ 5542.

2.2 Автоматика обеспечивает безопасную работу газоиспользующей установки и выполняет следующие основные функции:

- а) розжиг запальника;
- б) розжиг основной горелки ГГУ;
- в) автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя на выходе из котла, или автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемом помещении;
- г) автоматическое поддержание заданного давления газа в коллекторе основной горелки ГГУ при повышении давления газа на входе от 1300 до 3000 Па (кратковременно до 5000 Па);
- д) автоматическую блокировку подачи газа на основную горелку при розжиге запальника;
- е) автоматическое отключение подачи газа в аварийных ситуациях: при погасании запальника, нарушении тяги в дымоходе или перегреве теплоносителя (если датчик перегрева входит в состав термопары);
- ж) мгновенное отключение подачи газа в аппарат нажатием кнопки «СТОП» (если она входит в состав термопары), при отсутствии кнопки «СТОП» выключение производить газовым краном на опуске к газоиспользующей установке;
- з) ручное отключение подачи газа на основную горелку при работающем запальнике;
- и) регулировку мощности запальника.

Приложение В

Корешок талона на гарантитный ремонт автоматики САБК - _____ Т _____ изъят « _____ » 20 ____ г. представитель ремонтной организации _____ Л и н и я (Ф.И.О.)		ООО "СервисГаз" 432072, г. Ульяновск, а / я 3382
Талон гарантитного ремонта		
Автоматика САБК-_____ Т _____	зав. № _____ изгот. _____ 20 ____ г.	продана
(наименование торгующей организации)		
Дата продажи	« _____ » 20 ____ г.	
Штамп торгующей организации	/Подпись продавца/	
Владелец		
Адрес Ремонтная организация		
Утверждаю: Начальник организации		
М.П.		
(подпись) (ФИО)		
« _____ » 20 ____ г		
Выполнены работы по устранению неисправностей:		
Исполнитель (ФИО подпись)	Владелец (ФИО подпись)	

Приложение Б

Результаты технического обслуживания и ремонта автоматики САБК-Т

Дата	Вид обслуживания	Характеристика неисправностей, наименование замененных деталей	Кем произведен ремонт	Подпись, штамп

3 Комплект поставки

3.1 Комплектность автоматики должна соответствовать перечню, указанному в таблице 1 (см. рис. 2, 3, 4, 5). По согласованию с заказчиком возможна поставка автоматики в собранном виде или частично-собранном виде.

Таблица 1

Наименование узла	Количество	
	САБК-Т	САБК-ТК САБК-ТБ
Блок управления	1	1
Запальня горелка	1	1
Термопара с датчиком тяги**	1	1
Датчик предельной температуры**	1	-
Трубка запальной горелки	1	1
Панель с газогорелочным устройством (ГГУ)	1	1
Сгон G 1/2-В*	1	-
Втулка*	-	2
Панель датчика тяги*	-	1
Шайба	-	2
Прокладка термобаллона*	1	-
Переходник G1/2 x G3/4 (для САБК-8Т...8-50Т)*	1	-
Контргайка*	2	2
Устройство пьезорозжига запальника*	1	-
Колено*	-	1
Винт М3х6 ГОСТ 17473	-	2
Винт М4х8 ГОСТ 17473	6	10
Винт М4х22 ГОСТ 17473*	-	2
Паспорт	1	1
Упаковка	1	1
* Комплектующие поставляются по техническому заданию, согласованному с заводом изготовителем газоиспользующих установок (потребителя) за отдельную плату.		
** Термопара может поставляться с кнопкой «СТОП» и с датчиком предельной температуры.		

4 Технические данные

4.1 Модели автоматики указаны в таблице 2. Тепловая мощность газогорелочного устройства автоматики указана при работе на природном газе с теплотой сгорания 35570 кДж/м³ (8 500 ккал/м³).

Таблица 2

Наименование параметра	Норма для моделей автоматики						
	САБК-1Т	САБК-2Т	САБК-3Т	САБК-4Т	САБК-8Т	САБК-8-40Т	САБК-8-50Т
	САБК-1ТК	САБК-2ТК	САБК-3ТК	САБК-4ТК	САБК-8ТК	САБК-8-40ТК	САБК-8-50ТК
Тепловая мощность ГГУ, кВт	12,1 ± 5%	15 ± 5%	19,2 ± 5%	23,8 ± 5%	30 ± 5%	40 ± 5%	50 ± 5%
Примечания:							
1 Маркировка «ТК» в обозначении указывает на регулировку температуры воздуха в диапазоне (15-30)°С;							
2 Маркировка «ТБ» в обозначении указывает на регулировку температуры воздуха в диапазоне (70-120)°С.							

4.2 Основные параметры автоматики приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование параметра, единицы измерения	Норма для автоматики
1 Максимальное давление газа в сети, кПа	3,0 (1,8*)
2 Номинальное давление газа в сети, кПа	1,3
3 Минимальное давление газа в сети, кПа	0,6
4 Стабилизированное давление газа на выходе из блока автоматики, кПа при давлении на входе от 1,3 кПа до 3 кПа	0,9±0,15
5 Диапазон регулирования температуры, °С, в пределах, для: -воды -воздуха (для блоков с обозначением «ТК») -воздуха (для блоков с обозначением «ТБ»)	50-90 15-30 70-120
6 Номинальная тепловая мощность: - газогорелочного устройства (ГГУ), кВт - запальной горелки, кВт, в пределах	См. табл. 2 1,3±0,3**
7 Масса комплекта автоматики без газогорелочного устройства (ГГУ), кг, не более	1,5
8 Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой: - при отсутствии тяги, сек, в пределах	10 -60
9 Инерционный период включения автоматики при зажигании запальной горелки, сек, не более	60
10 Температура помещения котельной, °С, в пределах	0-60
11 Необходимое разрежение в дымоходе котла, Па	5-25
12 Подвод газа, Ду, дюймы. -САБК-1Т...4Т -САБК-8Т...8-50Т	G 1/2-B G3/4-B

* Параметры изделия при поставке в Республику Беларусь.
**По согласованному техническому заданию с заказчиком поставка автоматики может осуществляться с номинальной тепловой мощностью запальника от 0,25 до 1,6 кВт.

Приложение А

Талон заполняется представителем газового хозяйства или другого специализированного сервисного центра

Контрольный талон на установку автоматики САБК-Т, САБК-ТК, САБК-ТБ

Дата установки _____

Адрес установки _____

Оборудование
(котел) _____

Кем проведен
монтаж _____

Ф.И.О. организация _____

Лицензия _____


Дата выдачи _____

Инструктаж прослушан, правила пользования освоены

Ф.И.О. абонента _____

Подпись абонента _____

«____» ____ 20 ____ г.



1-блок управления; 2-блок запальника; 3-коллектор; 4-труба горелочная; 7-панель;
8-контргайка; 10-трубка запальника; 12-втулка; 13-прокладка; 14-панель датчика тяги;
15-шайба; 21-термопара; 40-винт М3; 41-винт М4х8; 42-винт М4х22

Рисунок 5 Рекомендуемая схема монтажа автоматики для банных печей и конвекторов

5 Требования безопасности

5.1 Пользователи, эксплуатирующие автоматику, должны быть ознакомлены с устройством и принципом ее действия работниками газовой службы в установленном порядке.

5.2 Для безотказной работы автоматики в течении длительного времени рекомендуется поставить её на сервисное обслуживание в местном управлении газового хозяйства или сервисной организации с составлением договора на обслуживание.

5.3 Монтаж автоматики должен исключать течь воды и негерметичность по газу.

5.4 При опрессовке газопровода автоматика должна отключаться от подводящего газопровода.

5.5 При обнаружении негерметичности или запаха газа приступать к розжигу запрещается.

5.6 Наблюдая за горением, не следует приближать лицо к запальному отверстию.

5.7 Работа котла с неисправной автоматикой не допускается. Для установки, настройки, устранения неисправности автоматики или других неполадок потребителю необходимо вызвать специалиста предприятия газового хозяйства.

5.8 Потребителю запрещается:

- 1) производить самостоятельную установку, настройку и ремонт узлов автоматики;
- 2) разбирать узлы, заменять детали, блокировать работу узлов, датчиков;
- 3) допускать к обслуживанию автоматики посторонних лиц и детей;
- 4) пользоваться автоматикой при наличии неисправностей или утечки газа;
- 5) производить розжиг газогорелочного устройства, не проверив тягу в топке газоиспользующей установки (котла).

5.9 Запрещается использовать открытое пламя для контроля герметичности соединений.

6 Устройство автоматики

6.1 Общий вид автоматики представлен на рис.1...5.

Автоматика представляет собой устройство, состоящее из блока управления, ГГУ и датчиков безопасности. По принципу действия автоматика относится к термоэлектрическим манометрическим системам прямого действия.

6.2 Блок управления автоматики работает следующим образом (рис.1):

в исходном положении газ из сети через фильтр(1) поступает в полость А, затвор электроклапана(2) за счет усилия пружины перекрывает отв. седла(3) снизу.

6.3 Внимание! Перед включением автоматики необходимо ручку терморегулятора (4) повернуть по часовой стрелке до упора (положение «»), при этом клапан регулятора температуры(5) перекроет отверстие седла(6). При повторном включении автоматики, ручку повернуть до характерного щелчка, когда клапан РТВ закроется.

6.4 Для розжига котла необходимо нажать до упора кнопку(7) «РОЗЖИГ», при этом сначала клапан(8) перекроет сверху отв. седла(3), при дальнейшем перемещении шток кнопки(7) переведет затвор электроклапана(2) в крайнее нижнее положение. Отверстие седла(3) откроется снизу и газ из полости А через канал(9) в корпусе и трубку запальника(10) начнет поступать к запальнику(11).

После этого следует зажечь запальник(11).

6.5 При розжиге запальника(11) термопара(12) начнет вырабатывать Э.Д.С. После ее прогрева (в интервале от 10 до 60с.) Э.Д.С. будет достаточно для удержания электромагнитного клапана(2). Кнопку(7) отпускают и вместе с ней поднимается клапан(8), открывая отв. седла(3) сверху , при этом газ поступает в полости Б и В.

6.6 Поворачивая ручку терморегулятора (4) против часовой стрелки, установить требуемую температуру теплоносителя или воздуха в отапливаемом помещении (см. табл. 4) при этом шток (13) поднимается, освобождая пластину (14), клапан (5) открывается, газ начинает поступать к основной горелке (15) и поджигается запальником (11).

6.7 При нагреве воды или воздуха в отапливаемом помещении до требуемой температуры вместе с ней нагревается термобаллон (16). Заключенная в нем терmostатическая жидкость расширяется и перетекает по капилляру в сильфон (17). Сильфон (17) расширяется и перемещает вниз подпружиненный шток (13), взаимодействующий с пластиной (14). При достижении определенного усилия, пластина(14) мгновенно (щелчком) перемещает клапан (5) терморегулятора, который перекрывает отв. седла(6). Срабатывание клапана (5) приводит к полному прекращению работы основной горелки(15).

После остыивания термобаллона сильфон сжимается – клапан(5) открывается.

Описанный процесс периодически повторяется, таким образом, поддерживая заданное значение температуры воды (от 50 до 90 °C) в котле или температуру воздуха в отапливаемом помещении для конвекторов (от 15 до 30) °C, для банных печей (от 70 до 20 °C).


6.8 Поддержание заданного давления газа в коллекторе ГГУ осуществляется регулятором давления газа, состоящего из клапана (18), штока (19), мембранны (20) и пружины(21). Настройка регулятора производится регулировочным винтом (22). Для выключения регулятора давления необходимо винт(22) завернуть по часовой стрелке до упора.

6.9 Срабатывание автоматики в аварийном режиме происходит при погасании пламени запальника(11), за счет охлаждения термопары (12), или при нарушении тяги. В последнем случае датчик тяги(23) нагреваясь от продуктов сгорания разрывает электрическую цепь между термопарой (12) и электромагнитным клапаном (2). При этом затвор электромагнита (2) перекрывает подачу газа на основную и запальную горелки.

При перегреве теплоносителя датчик предельной температуры (24) отключает подачу газа.


6.10 Разрыв электрической цепи происходит также при нажатии на кнопку «СТОП»(8) аварийного отключения, если ей укомплектована термопара по согласованию с потребителем.

6.11 В конструкции блока управления автоматики предусмотрена регулировка мощности запальника при помощи винта (25 рис.2), расположенного на лицевой стороне блока под заглушкой (26 рис.2).



1-блок управления; 2-блок запальника; 3-коллектор; 4-труба горелочная; 7-панель; 8-гайка; 10-трубка запальника; 12-втулка; 13-прокладка; 14-панель; 15-шайба; 16-теплоизоляция; 17-пластина; 21-термопара; 40-винт M3; 41-винт M4x8; 42-винт M4x22

Рисунок 4 Рекомендуемая схема монтажа автоматики для банных печей и конвекторов



2-блок управления; 3-коллектор; 4-труба горелочная; 5-термопары; 9-панель ГГУ;
10-трубка запальника; 11-втулка; 13-прокладка; 14-панель датчика тяги; 15-шайба;
40-винт М3; 41-винт М4x8; 42-винт М4x22; 43-контргайка.

Рисунок 3 Рекомендуемая схема монтажа автоматики для банных печей и конвекторов

Внимание! При монтаже термопары в блок управления затяжку гайки производить усилием «от руки» с последующей подтяжкой ключом не более чем на 1/4 оборота (крутящий момент не более 2,5 Нм).

7.1 Компоновочная схема автоматики и места расположения блока управления и датчиков на котле конкретной марки определяется совместным решением предприятий-изготовителей автоматики и котла, в блоке имеются два варианта выхода: «вниз» и «вправо».

7.2 До начала монтажа автоматики необходимо проверить газовую разводку, котел (печь), дымоход, отопительную систему и помещение, которые должны соответствовать действующим Правилам безопасности систем газораспределения и потребления.

Трубопроводы подачи газа а к автоматике должны быть продуты. Грязь, окалина при попадании в блок управления автоматики могут нарушить ее работоспособность.

7.3 Монтаж автоматики следует проводить в следующей последовательности:

7.3.1 Для водогрейных котлов (см. Рис.2):

На фронтальный лист ГГУ установить панель с запальником с креплением двумя винтами M4x8 и термопары. При установке запальника обеспечить надежную огневую связь с горелочными трубами ГГУ.

Произвести монтаж блока управления на подводящий газопровод и отводящий газовод (коллектор) ГГУ. Длина ввертывания труб во входное и выходное отверстия блока управления не более 10 мм (крутящий момент не более 8 Нм). Монтаж производить с подмоткой резьбы лентой ФУМ, и закрепить контргайками.

Установить термобаллон с прокладкой в корпус котла и закрепить накидной гайкой.

Произвести монтаж датчика тяги на место предусмотренное конструкцией котла.

Произвести монтаж трубы запальника. Гибка трубы производится по месту с радиусом не менее 50 мм. При монтаже обеспечить герметичность соединения путем установки прокладок и затяжки гайками.

7.3.2 Для конвекторов, банных печей (см Рис.3...5):

Длина вкручивания труб во входное и выходное отверстия блока управления не более 10мм (крутящий момент не более 8 Нм). Монтаж производить с подмоткой резьбы лентой ФУМ и закрепить контргайками.

Произвести монтаж колена на блок управления (если это предусмотрено).

На тыльную сторону панели установить запальник (винты M4x8) и термопару. Вставить в отверстия панели горелочные трубы пазами вверх и зафиксировать винтами M4x8. Произвести монтаж блока управления на лицевую сторону панели.

Произвести монтаж термопары и трубы запальника на блоке управления. При монтаже трубы запальника обеспечить герметичность соединения посредством установки прокладки и затяжки гайки.

Затем установить панель датчика тяги (винты M4x22) на дымоход и сам датчик тяги (винты M3x6), на место предусмотренное конструкцией.

Установить термобаллон датчика температуры воздуха на стену в отапливаемом помещении.

При установке термобаллона необходимо соблюдать следующие условия:

- высота установки от 1 до 1,5 м от пола;
- отсутствие вблизи форточек, нагревательных и осветительных приборов;
- отсутствие вблизи мебели и предметов, ухудшающих циркуляцию воздуха;
- капиллярную трубку и термобаллон рекомендуется защитить кожухом.

8 Обслуживание автоматики

8.1 Наблюдение за автоматикой возлагается на потребителя. Техническое обслуживание автоматики не входит в гарантийные обязательства предприятия-изготовителя автоматики.

8.2 Техническое обслуживание должно производиться не реже одного раза в год квалифицированными специалистами газового хозяйства или других сервисных центров, имеющих лицензию на проведение данных работ.

8.3 Процедура заключения договора о техническом обслуживании возлагается на пользователя автоматики. Результаты технического обслуживания заносятся в паспорт автоматики в таблицу технического обслуживания и ремонта (Приложение Б).

8.4 Для обеспечения нормальной работы автоматики рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

8.4.1 Еженедельно:

-удалять пыль с наружных поверхностей;

-производить наружный осмотр автоматики с целью выявления механических повреждений устройств;

-проверять надежность крепления и монтажа датчиков;

-визуально, по наличию потеков, проверять герметичность мест соединения датчиков температуры с теплообменником котла;

-при наличии запаха газа проверить герметичность мест соединений на газопроводе, автоматике путем обмыливания.

8.4.2 Ежегодно при плановом останове газоиспользующей установки (после ремонта, длительного останова или по истечению гарантийного срока):

-проверить время срабатывания датчика пламени на погасание запальника по характерному щелчу срабатывания электромагнитного клапана после погасания запальника. Временной интервал должен находиться в пределах 30-60 сек.;

-проверить время срабатывания автоматики на прекращение тяги. Для этого перекрыть дымоход котла и секундомером измерить время погасания горелок котла. Время должно находиться в пределах 10-60 сек.;

-демонтировать и продуть запальную трубку.

9 Порядок работы

9.1 Перед включением автоматики необходимо:

а) проверить наличие тяги в дымоходе;

б) повернуть ручку терморегулятора в положение «»

в) открыть газовый кран на опуске к газогорелочному устройству.

9.2 Для включения автоматики следует:


а) нажать пусковую кнопку и зажечь запальную горелку;

б) удерживать пусковую кнопку 10-60с. нажатой до упора, пока прогреется термопара, и клапан будет удерживаться в открытом положении магнитной пробкой. Отпустить пусковую кнопку – запальник должен гореть.

9.3 После зажигания запальника следует повернуть ручку терморегулятора на отметку «●●●●●» – основная горелка должна загореться.

Лицо к смотровому окну не приближать!

Установите желаемую температуру нагрева воды поворотом ручки терморегулятора согласно таблице 4.



8-панель с ГГУ;

16-прокладка термобаллона;


18-переходник;

19-контргайка;

25-винт;

26-заглушка

Рекомендуемая схема монтажа автоматики на котле



2-блок управления;
3-блок запальника;
4-термопара;
6-датчик предельной температуры;
7-трубка запальника;

Рисунок 2

Таблица 4

Символы на ручке терморегулятора						Предельные отклонения, °C
●	●	●	●	●	●	
Получаемая температура в зоне установки термобаллона для водогрейных котлов (контролируемая среда-вода), °C						±5
«выкл»	-	40	55	75	90	
Получаемая температура в зоне установки термобаллона для банных печей (контролируемая среда-воздух), °C						±5
«выкл»	-	70	85	105	120	
Получаемая температура в зоне установки термобаллона для конвекторов (контролируемая среда-воздух), °C						±2
«выкл»	-	15	20	25	30	

9.4 Проверьте герметичность всех резьбовых соединений методом обмыливания. При обнаружении неплотностей (травление газа) отключить подачу газа и произвести подтяжку соединений до устранения травления газа.

9.5 Подача газа в ГГУ газоиспользующей установки в процессе его работы автоматически прекращается в случаях:

- недостаточном разрежении в топке котла (печи); недостаточной тяге,
- погасания пламени запальника,
- нагреве воды в кotle выше 95°C (при наличии датчика предельной температуры)

Повторный розжиг может быть осуществлен только после устранения неисправностей.

9.6 Для выключения основной горелки поверните ручку терморегулятора до упора в положение «»

9.7 Для выключения основной и запальной горелок нажмите на кнопку «СТОП». При отсутствии кнопки «СТОП» выключение производить газовым краном на опуске к газоиспользующей установке.

9.8 По окончанию сезона перевести ручку в положение максимальной температуры (клапан РТВ открыт)

9.9 Настройка блока регулирования температуры

Данная настройка производится после замены датчика температуры с сильфоном и термобаллоном или при обнаружении несоответствия между заданной с помощью ручки управления температурой и фактической температурой теплоносителя котла или воздуха в отапливаемом помещении.

9.9.1 Для котла:

Включите автоматику. Установите ручку управления в положение ●●●●●(90°C). По термометру, встроенному в котел, установите момент нагрева воды до температуры 75°C. Медленно вращать ручку управления в сторону уменьшения температуры до момента прекращения подачи газа на основные горелки. Отверните винт крепления и аккуратно снимите ручку. Не изменяя положения винта настройки, аккуратно наденьте на него ручку управления, совместив отметку ●●●●●(75°C) на ручке с меткой на корпусе, и закрепите ручку управления в этом положении винтом. На этом операция настройки завершена. Вращая ручку управления, можете выставить любую температуру нагрева воды (от 50 до 90 °C) и проверить по термометру фактическую температуру воды в котле.

9.9.2 Для банных печей:

Включите автоматику. Установите ручку управления в положение  (120°C). Поместить термодатчик в нагреваемую емкость с водой. По термометру установите момент нагрева термодатчика до температуры 85°C. Медленно вращать ручку управления в сторону уменьшения температуры до момента прекращения подачи газа на основные горелки. Отверните винт крепления и аккуратно снимите ручку. Не изменяя положения винта настройки, аккуратно наденьте на него ручку управления, совместив отметку  (85°C) на ручке с меткой на корпусе, и закрепите ручку управления в этом положении винтом. На этом операция настройки завершена. Вращая ручку управления, можете выставить любую температуру нагрева (от 70 до 120°C) и проверить по термометру фактическую температуру.

9.9.3 Для конвекторов:

Включите автоматику. Установите ручку управления в положение  (30°C). Поместить термодатчик в нагреваемую емкость с водой. По термометру установите момент нагрева термодатчика до температуры 20°C. Медленно вращать ручку управления в сторону уменьшения температуры до момента прекращения подачи газа на основные горелки. Отверните винт крепления и аккуратно снимите ручку. Не изменяя положения винта настройки, аккуратно наденьте на него ручку управления, совместив отметку  (20°C) на ручке с меткой на корпусе, и закрепите ручку управления в этом положении винтом. На этом операция настройки завершена. Вращая ручку управления, можете выставить любую температуру нагрева (от 15 до 30°C) и проверить по термометру фактическую температуру.

9.10 Замена датчика температуры

Закройте кран на опуске к газогорелочной установке. Снимите ручку управления и выверните винт настройки, демпфер и извлечь сильфон. Демонтируйте термобаллон, соблюдая руководство по эксплуатации на газогорелочную установку.

Установите термобаллон нового датчика температуры, установите сильфон, демпфер и заверните винт настройки. Вверните винт настройки до характерного щелчка, а затем еще на 1/4 оборота. Установите ручку управления в положение «», закрепите винтом. Произведите настройку датчика температуры и блока регулирования температуры согласно п. 9.8.

службы, имеющей лицензию на проведение данных работ. Проконтролируйте заполнение контрольного талона (приложение А) к паспорту данными специалистами после окончания работы по монтажу и пуску в эксплуатацию изделия САБК.

В случае выхода из строя деталей и узлов автоматики при монтаже по причинам, связанным с изготовлением, изготовитель производит ремонт или замену по высланному дефектному узлу или детали с актом (приложение В к паспорту). Акт оформляют специалисты, службы газового хозяйства, проводящие данный монтаж изделия с обязательной регистрацией и утверждением начальником газовой службы, и заверенной печатью.

Ремонт или замена автоматики (или отдельных узлов) может производиться только в течение гарантийного срока.

Помните!

Завод изготовитель или продавец (торгующая организация) не принимает претензий в случаях:

- истечения гарантийного срока;
- механических повреждений автоматики при транспортировании после ее продажи;
- при монтаже или ремонте автоматики лицами или организациями, не имеющими на это соответствующей лицензии ;
- повреждения или отказов автоматики, связанных с нарушением требований хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации;
- при отсутствии отметки в контрольном талоне на установку и монтаж;
- при отсутствии акта неисправности заверенного печатью и оформленного в установленном порядке;
- нарушений правил безопасности в газовом хозяйстве.

Потребителю запрещается!

- включать и обслуживать изделия САБК лицами, не прошедшиими специального обучения (инструктаж) и детям;

- пользоваться горячей водой из отопительной системы для бытовых целей;
- применять огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей пользуйтесь мыльной эмульсией);
- включать изделие САБК при отсутствии тяги в дымоходе и предварительного заполнения системы отопления водой;
- разбирать изделие САБК, его узлы, заменять детали, блокировать работу датчиков тяги и пламени, регулятора температуры воды.

12.5 При выходе из строя автоматики в течении срока гарантии необходимо известить организацию, производившую монтаж автоматики. Совместно с представителем этой организации или эксплуатационной организации газового хозяйства необходимо составить дефектный акт по форме приложения В, приложить гарантийный талон (приложение Г) (заполняется при покупке) и выслать вместе с дефектным узлом в адрес изготовителя автоматики.

12.6 Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона;
- предъявление неисправного устройства с оформлением акта и подробным описанием неисправности;

-наличие отметки и штампа в контрольном талоне ввода в эксплуатацию.

12.7 Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные следующими причинами:

-использованием с нарушением требований Руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;

-механическим повреждением изделия в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;

-непредусмотренной Руководством по эксплуатации разборкой или любым другим посторонним вмешательством в конструкцию изделия;

-проникновением внутрь изделия жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов;

-стихийных бедствий (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.);

-небрежное хранение и транспортирование автоматики;

-при монтаже автоматики, её обслуживании и ремонте лицами на то не

уполномоченными;

-самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;

-неправильного подключения;

-принудительной блокировкой работы устройств и датчиков автоматики.

12.8 При необходимости ремонта после окончания гарантийного срока,

необходимо обращаться на предприятие-изготовитель.

13 Права и обязанности потребителя.

Вы приобрели автоматику безопасности “САБК-Т”.

Ваши действия.

При покупке: требуйте заполнения гарантийного талона (приложение Г к паспорту) и проверки наличия комплектности изделия САБК-Т.

После приобретения Ваши претензии на некомплектность изделия торгующей организацией не принимаются.


После покупки: внимательно изучите паспорт и изложенные в нем требования по монтажу, эксплуатации и обслуживанию автоматики безопасности на газоиспользующих установках. Изделие САБК-Т прошло сертификационные испытания, соответствует требованиям ТУ 4859-002-25331063-2011.

Помните!

Гарантийный срок изделия САБК-Т 30 месяцев со дня продажи.

Для монтажа изделия САБК Вы обязаны пригласить специалистов газовой

Таблица 5

Наименование неисправности, дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения			
1	2	3			
1 Не удается розжиг, при отпускании кнопки запальник гаснет (электромагнитный клапан не удерживается в открытом положении)	Нет контакта в цепи термопары	Проверьте контакты в цепи термопары (термопара→переходник→кнопка «СТОП»→датчик тяги→переходник). При необходимости зачистите контакты мелкой наждачной бумагой			
	Горячий спай термопары не попадает в пламя запальника	Отрегулируйте положение термопары и/или горелки			
	Неисправна термопара, сгорел ее горячий спай	Замените термопару			
	Неисправен электромагнитный клапан	Замените электромагнитный клапан			
2 Газогорелочная установка перегревается (при работе не отключаются основные горелки)	Нарушена герметичность датчика температуры	Замените неисправный датчик температуры и произведите настройку согласно п. 9.8			
3 При установки ручки в положение  не включается основная горелка	Сломалась пластина клапана терморегулятора	Замените пластину			
	Температура теплоносителя (воздуха) близка к максимальной	Охладить теплоноситель (воздух) в зоне термобаллона			
4 При работе вода (воздух) не достигает заданной температуры	Нарушена настройка термодатчика	Настроить термодатчик согласно п. 9.8			

Продолжение таблицы 5

1	2	3
5 Прекращается подача газа на основную и запальную горелку	Недостаточное разряжение в дымоходе, забит дымоход	Очистить дымоход, проверить тягу
	Засорилось сопло запальника	Снять трубку запальника и прочистить сопло
6 Утечка газа в местах соединений	Ослабли резьбовые соединение, износились прокладки	Затяните резьбовые соединения, замените износившиеся прокладки
7 Основная горелка не загорается или горит пульсирующим пламенем	Засорились сопла (коллектор)	Выверните сопла и прочистите их, промойте в керосине или бензине
8 Запальник не загорается или горит пульсирующим пламенем	Засорилось сопло запальника	Снять трубку запальника и прочистить сопло

Запуск автоматики выполнять только после определения причины отключения и устранения этих причин.

11 Правила транспортировки и хранения

11.1 Автоматика транспортируется любым видом транспорта (для авиационного в грузовом отсеке).

11.2 Размещение автоматики и ее крепление при транспортировании должно обеспечивать ее сохранность.

11.3 Хранение автоматики производить в упакованном виде при температуре от плюс 5°C до плюс 35°C и относительной влажности в пределах 30- 80 %.

11.4 После транспортирования в упаковочной таре при минусовой температуре автоматику перед установкой на котле необходимо выдержать при комнатной температуре в течение суток.

12 Гарантийные обязательства

12.1 Данная автоматика прошла испытания, соответствует требованиям ТУ 4859-002-25331063-2011 и является сертифицированным оборудованием. В конструкцию автоматики не должно вводиться никаких изменений. В противном случае предприятие-изготовитель не несет ответственности за работоспособность и безопасность автоматики и может потребовать от потребителя прекращения пользования такой автоматикой. Изготовитель гарантирует работоспособность автоматики только при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации автоматики составляет 30 месяцев со дня продажи через рыночную товарную сеть, а при поставке внерыночного потребления - со дня получения потребителем, но не более 36 месяцев с даты изготовления.

12.3 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

12.4 Полный установленный срок службы изделия не более 7 лет.




Рисунок 1